

第五章项目建设概况

一、项目说明

1、配水管道改造:南安大道(药王街至交通路)、长安大道(药王街至建新路)、药圣路建新路(南安大道至人民路)，共三条道路总计长度约2500米。给水管径dn160-dn300，并预留dn160接户管，安装调流调压阀2处，更换阀门63个，安装智能水表112块，配电系统14套、远传压力变送器33个。

2、配水厂改造：马家坪水厂新增加氯间1座及设备安装。

二、建设条件

资金已到位，具备施工条件。

三、建设要求

本工程安全，进度必须达到国家颁布发行施工及验收规范，操作规程和质量验收评定标准。

四、其他需要说明的情况

投标单位的项目管理机构，在工程建设中不允许更换。