漳县工业集中区盐循环产业园 35 千伏线路工程
澄清文件

各投标人：

经研究，对漳县工业集中区盐循环产业园 35 千伏线路工程招标公告、招标文件做出如下变更：

1. 原招标公告、招标文件开标时间：2023 年 4 月 11 日 9:00

现变更为：开标时间 2023 年 4 月 14 日 9:00

2. 原招标文件中工程量清单：

安装分部分项工程量清单

工程名称：招标控制价_漳县工业集中区盐循环产业园 35 千伏线路工程-电缆部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		电缆安装				
	LA21	2 电缆敷设				
	LA2103	2.3 埋管内敷设				
1	LA2103G11001	电缆保护管敷设	1.型号、规格:Φ200 2.材质:MPP	m	1830	
2	LA2103G11002	电缆保护管敷设	1.型号、规格:Φ200 2.材质:MPP	m	600	
3	LA2103G11003	电缆保护管敷设	1.型号、规格:Φ50 2.材质:CPVC	m	810	
4	LA2103G05001	电力电缆	1.型号、规格:ZC-YJV-35-1*300 2.电压等级:35kV 3.其他附件:含电缆固定夹 20 个	m	330	
	LA31	3 电缆附件				
	LA3101	3.1 终端制作、安装				

5	LA3101G06001	电力电缆头制作安装	1.型号、规格:35kV 交联聚氯乙烯绝缘电缆接头制作安装 400mm² 以内 2.类别:终端头 3.电压等级:35kV 4.截面:400mm² 以内	个	9	
	LA3104	3.4 设备安装及试验				
6	LA3104B08001	避雷器	1.规格、型号:Y5WZ-51/134 2.电压等级:35kV 3.相数:3 相 4.户内安装/户外安装:户外 5.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌	组	4	
	LA41	4 电缆防火				
	LA4101	4.1 防火				
7	LA4101G12001	电缆防火	1.型号、规格、名称:防火堵料 2.材质:有机 FS	m³	6	
	LA51	5 调试及试验				
	LA5101	5.1 电缆试验				
8	LA5101E12001	电缆护层试验	1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆护层试验 3.型号、规格:ZC-YJV-35-1*300	互联段/三相	2	
9	LA5101E13001	电缆耐压试验	1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆护层耐压试验 3.型号、规格:ZC-YJV-35-1*300	回路	2	
10	LA5101E14001	电缆参数试验	1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆参数试验 3.型号、规格:ZC-YJV-35-1*300	回路	1	
11	LA5101G13001	电力电缆试验		组	2	
12	LA5101G13002	电力电缆试验		组	1	

现变更为：

安装分部分项工程量清单

工程名称：漳县工业集中区盐循环产业园 35 千伏线路工程-电缆部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		电缆安装				
	LA21	2 电缆敷设				
	LA2103	2.3 埋管内敷设				
1	LA2103F14001	水平导向钻进	1.管径:Φ200 2.管材材质:MPP	m	1830	
2	LA2103G11001	电缆保护管敷设	1.型号、规格:Φ200 2.材质:MPP	m	600	
3	LA2103G11002	电缆保护管敷设	1.型号、规格:Φ50 2.材质:CPVC	m	810	
4	LA2103G05001	电力电缆	1.型号、规格:ZC-YJV-35-1*300 2.电压等级:35kV 3.其他附件:含电缆固定夹 20 个	m	2430	
	LA31	3 电缆附件				
	LA3101	3.1 终端制作、安装				
5	LA3101G06001	电力电缆头制作安装	1.型号、规格:35kV 交联聚氯乙烯绝缘电缆接头制作安装 400mm² 以内 2.类别:终端头 3.电压等级:35kV 4.截面:400mm² 以内	个	9	
	LA3104	3.4 设备安装及试验				
6	LA3104B08001	避雷器	1.规格、型号:Y5WZ-51/134 2.电压等级:35kV 3.相数:3 相 4.户内安装/户外安装:户外 5.阀式/磁吹式/氧化锌式:氧化锌	组	4	
	LA41	4 电缆防火				
	LA4101	4.1 防火				

7	LA4101G12001	电缆防火	1.型号、规格、名称:防火堵料 2.材质:有机FS	m³	6	
	LA51	5 调试及试验				
	LA5101	5.1 电缆试验				
8	LA5101E12001	电缆护层试验	1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆护层试验 3.型号、规格:ZC-YJV-35-1*300	互联段/三相	2	
9	LA5101E13001	电缆耐压试验	1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆护层耐压试验 3.型号、规格:ZC-YJV-35-1*300	回路	2	
10	LA5101E14001	电缆参数试验	1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆参数试验 3.型号、规格:ZC-YJV-35-1*300	回路	1	
11	LA5101G13001	电力电缆试验		组	2	
12	LA5101G13002	电力电缆试验		组	1	

3.联系方式

招 标 人：漳县工业集中区管理委员会

地　　址：漳县武阳镇武阳路

联 系 人：兰佳伟

联系电话：15809325111

招标代理机构：甘肃中智信工程项目管理有限公司

地　址：甘肃省陇西县文峰镇宇臻名都B2幢三楼

联系人：金喜珠

电　话：18139895585

行业主管部门：漳县发展和改革局

联系电话：0932-4862185

甘肃中智信工程项目管理有限公司

2023 年 3 月 29 日